



ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО

ООО «ВДПО», 450071, Россия, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д.225
Тел./факс: (347) 226-06-06, 226-11-11

www.bdpo.ru

ИНН 0274111979, КПП 027601001

р/с 40702810606000109968 Отделение № 8598 г. Сбербанк России Уфа
к/с 30101810300000000601, БИК 048073601, ОКПО 96210995

ИП 212-142

Извещатель дымовой автономный, сирена 85Дб, IP30 (КРОНА в комплекте)

**В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В УФЕ
ЦЕНА: 225 РУБЛЕЙ**



Уфа - Менделеева (Центральный офис)
Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, 225
Телефон: (347) 226-06-06, 226-11-11, 226-75-10
E-mail: sales@bdpo.ru

Адрес: Уфа, 450077, ул. Коммунистическая, 46
Телефон: (347) 273-05-35
E-mail: saleskom@bdpo.ru

Адрес: Уфа, 450006, ул. Ленина, 67
Телефон: (347) 286-55-82
E-mail: saleslen@bdpo.ru

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-142 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. Извещатели не реагируют на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.

- Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м
- Напряжение питания (осуществляется от элемента питания «Крона») 9 В
- Ток потребления в дежурном режиме не более 30 мкА
- Напряжение, при котором извещатель выдает периодический звуковой сигнал «Разряд батареи» От 7 до 5,9 В
- Инерционность срабатывания не более 6 сек
- Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк
- Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с
- Уровень громкости звукового сигнала «Пожар» на расстоянии 1 м от извещателя в течение четырех минут 85 дБ
- Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325): 3 степень
- Степень защиты оболочки извещателя IP 40
- Габаритные размеры Ø93x50 мм
- Вес извещателя 200 г.
- Максимальная относительная влажность при +40°C 90%
- Диапазон рабочих температур -10 - +55 °C
- Средний срок службы не менее 10 лет

Начальник отдела охранных систем
ООО "Всероссийское добровольное пожарное общество"
Курбанов Ренат Рифатович
Тел.: (347) 226-11-11, 226-06-06 (доб. 121)
Сот.: 8-927-30-10-985
Сот.: 8-927-30-20-985